



## 質問回答

件名：理化学研究所筑波地区で使用する電気

番号	書類名等	質問事項	回答
1		弊社は平成28年4月から供給を開始したため、平成27年度の二酸化炭素排出係数を持ち合わせておりません。今回の入札の適合審査において平成28年度の二酸化炭素排出係数を用いることは可能でしょうか。なお、平成28年度の二酸化炭素排出係数については、経済産業省に報告しており、平成29年度7月14日に環境省から「平成27年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後等（一部追加・修正）の公表について」として公表されております。（別紙参照）	可能。
2		端数処理について、基本料金および電力量料金については銭未満切り捨てとし、月額料金については円未満切り捨てとすることによろしいでしょうか。	入札説明書「仕様書」、「電気需給契約書（案）」参照。
3		他者からの質問事項について開示いただくことは可能でしょうか。	可能。 質問回答書にて回答。
4	入札説明書	3（3）に記載されている特定規模電気事業者について、電気事業法の改正を反映して「小売電気事業者の届出をしている者」と読み替えてよろしいでしょうか。（他箇所も同様）	よろしい。
5	入札説明書	契約実績について、経済産業省資源エネルギー庁にて毎月公表している「需要実績」を用いることは可能でしょうか。なお「需要実績」には毎月の販売電力量が記載されています。	不可。
6	入札説明書	（質問5関連）「需要実績」を用いることが適当でない場合には、各顧客名を伏せた状態で実績を報告することは可能でしょうか（例：A 製作所株式会社、契約電力3200kW、販売電力量●●●kWh）	可能。

7	入札説明書	1.8 (1) ⑤について、託送業務については、需要場所を管轄する一般送配電事業者が担う事業であり、当社を含む小売電気事業者の管轄外の業務となりませんが、提出が必要でしょうか。	必要。✓
8	入札説明書	(質問7関連)電気託送確約書の提出が必要な場合、「関東管内の一般電気事業者」について、現在電気事業法に則り「関東管内の一般送配電事業者」と読み替えてよろしいでしょうか。	よろしい。✓
9	入札説明書	(質問7関連) 今回の入札による調達期間の開始時点で、現在の契約電力からの増加が無い場合には、一般送配電事業者との事前協議は不要です。その場合「接続検討結果」の写しの提出は省略可能でしょうか。なお省略ができない場合は、一般送配電事業者への事前検討の申請に必要なため当該需要場所の「供給地点特定番号」を開示願います。✓	省略の場合は接続供給契約の証明(写)を提出すること。✓
10	仕様書	予備電力は「予備線」でよろしいでしょうか。✓	よろしい。✓
11	仕様書	当該需要場所において自家発補給電力の契約はありますか。✓	無し。✓
12	仕様書	3 (3)に記載されている「当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件(電気受給約款)による。」については、現在の電気事業法等を反映して「当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気受給約款(特別高圧)による。」と読み替えてよろしいでしょうか。なお、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者は「東京電力エナジーパートナー株式会社」を指します。(電力契約書(案)の7および8および23についても同様)✓	よろしい。✓
13	電気受給契約書(案)	落札後に電気受給契約書(案)の内容について協議することは可能でしょうか。✓	不可。✓
14	電気受給契約書(案)	2 (2)に記載されている「旧東京電力株式会社」は「東京電力パワーグリッド株式会社」と読み替えてよろしいでしょうか。✓	よろしい。✓

15	入札・内訳書	入札書に記載する日付を教えてください。 ✓	提出日。 ✓
16	入札・内訳書	内訳書のエクセルデータをいただけます。 ✓	不可。 ✓
17	入札・内訳書	内訳書で使用する単価は税抜・税込どちらでしょうか。 ✓	税込。 ✓
18	入札・内訳書	内訳書の添付方法はホチキス留・割り印でよろしいでしょうか。 ✓	よろしい。 ✓
19	入札・内訳書	内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本料金 ✓</li> <li>・電力量料金 ✓</li> <li>・月ごとの合計金額 ✓</li> <li>・税込金額から税抜金額を算出する際(税込単価の場合) ✓</li> <li>・消費税相当額 ✓</li> </ul>	入札説明書「仕様書」、「電気需給契約書(案)」参照。 ✓
20	仕様書	契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。 ✓	無し。 ✓
21	仕様書	供給開始時に契約電力の変更がある場合、以下の内容を教えていただけますか。 ✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>・変更理由、設定根拠について。 ✓</li> <li>・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と、事前検討回答書の有無。 ✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用実績に基づく契約電力の減。(現在3,700kW)</li> <li>・無し。 ✓</li> </ul>
22	契約関係	一般配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。 ✓	不可。 ✓
23	契約関係	消費税が増税の際、増税に伴う変更契約の締結について協議に応じて頂けますか。 ✓	入札説明書「電気需給契約書(案)」参照。 ✓
24	契約関係	入札対象施設の現供給者を教えてください。 ✓	東京電力エナジーパートナー株式会社 ✓
25	契約関係	請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただきます。その旨ご了承頂けますか。 ✓	不可。 ✓
26	契約関係	毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります旨ご了承いただけますか。 ✓	よろしい。 ✓

27	契約関係	(計量日) 条文を以下に変更または追加していただくことは可能でしょうか。 『計量日は毎月1日午前0:00に行う。』	不可。
----	------	--	-----

以上