

平成29年12月11日

各 位

国立研究開発法人理化学研究所  
神戸事業所  
契約担当役  
研究支援部長 佐藤 毅  
(公印省略)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当研究所調達案件「平成30年度 理化学研究所計算科学研究機構で使用する電気」  
仕様書に関して、受理しました意見・質問事項等について、別紙の通り回答しますので  
ご査収ください。

敬具

## 質問回答書

平成29年12月11日

国立研究開発法人理化学研究所

神戸事業所

契約担当役 研究支援部長 佐藤 毅

件名：

平成30年度 理化学研究所計算科学研究機構で使用する電気

(公印省略)

番号	質問内容	回答
1	入札書に記載する日付を教えてください。	入札書に記載する日付は、入札書を作成した日付で記載すること。
2	内訳書のエクセルデータをいただけますか。	配布いたします。
3	内訳書の添付方法はホチキス留・割り印でよろしいですか。	よろしい。
4	内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ・基本料金 (d) ・電力量料金 (k) ・月毎計 (q) ・税込金額から税抜入札金額を算出する際	・基本料金、従量料金は小数点第2位迄です。第3位の処理は、貴社の仕様によります。電力量料金は、小数点第2位迄です。 ・月合計は、小数点第1位の切り捨てとします。従って、総価(税込)は月合計の合計となります。 ・税抜入札金額は、消費税相当額を算出し、総価(税込)から消費税相当額を差し引いた物です。
5	内訳書の合計金額が税込のため税抜入札金額と相違しますが問題ないでしょうか。	問題ありません。
6	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	平成30年度は、質問に該当する工事はありません。
7	アンシラリーサービス料金適用となる施設がございますが、入札金額に含めますか。	入札金額に含めません。
8	供給開始時に契約電力の変更がある場合、以下の内容を教えていただけますか。 ・変更理由、設定根拠について。 ・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と、事前検討回答書の有無。	供給開始時の契約電力の変更は、ありません。
9	過去に契約電力の超過があり、現在対応を一般送配電事業者と協議中または未対応の施設がございますか。	平成29年度(11月現在)は、契約電力を超過していません。
10	「自家発補給電力」の契約がある場合契約電力(kW)と使用月・未使用月と使用電力量(kWh)を教えてください。	自家発補給電力の契約は、ありません。
11	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。	託送料金改定の場合、契約単価見直しは双方の協議によります。
12	請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただきます。その旨をご了承頂けますか。	WEBからのダウンロードで、問題ありません。
13	毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります旨をご了承頂けますか。	WEBからのダウンロードで、問題ありません。

14	(計量日) 条文を以下に変更または追加を含めた協議に応じて頂くことは可能でしょうか。『計量は毎月1日午前0:00に行う。』	仕様書は「毎月1日」を検針日としており時間の指定は記載していません。変更や追記の必要は、ありません。
15	入札書など各様式をデータでいただくことは可能でしょうか。	内訳書のエクセルデータのみ配布いたします。
16	内訳書の様式は任意様式でもよろしいでしょうか。	指定された様式とします。
17	入札金額を算出する際、合計金額(税込)から入札金額(税抜)に変換する際の端数処理に指定はありますでしょうか。	上記、4に同じ。
18	入札金額を算出する際、以下の端数処理に指定はありますでしょうか。 ①基本料金 ②電力量料金 ③月合計 ④総合計	上記、4に同じ。
19	入札書に記載する日付に指定はありますでしょうか。	上記、1に同じ。
20	入札書に記載する入札金額の頭に¥マークなど記載する必要はありますでしょうか。	記載についての指定は、ありません。