

質問回答

平成 30 年 7 月 31 日
国立研究開発法人理化学研究所
横浜事業所研究支援部契約課

件名 「南研究棟動物飼育室改修工事」(開札予定日:平成 30 年 9 月 26 日)

番号	質 問	回 答
1	改修対象となる施設建築物における既設のキュービクル、 ならびに蓄電池設備について、メーカーをご教示いただけ ませんかでしょうか。	製造業者、型式(番号)は、以下のとおりである。 ・キュービクル : 勝亦電機製作所 ・充電装置 製 造 : 古河電池株式会社 型 式 : DP2100T-050SMBM ・蓄 電 池 製 造 : 古河電池株式会社 型 式 : MSE-300 型 108V
2	予定されている現地調査会に、上記(質問 1)に該当する メーカーの担当者にご同道いただくか、弊社から声掛けし て同行していただくか等、当日に直接会話できるようにし ていただくことは可能でしょうか。	日程・人員等の関係からメーカーの同行は計画していないが、現地 調査会后、必要があればメーカーに確認できるよう、担当者ならびに 連絡先を通知することは可能である。