

質問回答

平成 30 年 11 月 20 日
国立研究開発法人理化学研究所
横浜事業所研究支援部契約課

件名 「ネットワーク・サーバ機器用無停電電源装置」(開札予定日:平成 30 年 12 月 27 日)

番号	質 問	回 答
1	仕様書「8.1.1 使用条件」 周囲温度 0～40℃と記載がありますが、周囲温度-10～40℃で問題ないでしょうか。	問題はない。
2	仕様書「8.1.1 使用条件」 湿度 30～90%(結露のないこと)と記載がありますが、湿度 25～85% (結露のないこと)で問題ないでしょうか。	問題はない。
3	仕様書「8.4.1」 プレーカ容量 100V30AF、200V30AF と記載がありますが、 100V50AF、200V50AF で問題ないでしょうか。	定格電流が 100V20A、200V30A であれば問題はない。
4	仕様書「8.5.16」 入札前に当社負担にて搬入経路及び設置場所スペースの現場 調査を実施させていただくことは可能でしょうか。	希望者に対し現地調査を以下のとおり実施することとし、別紙「現地調査 参加申込書」により受け付けることとする。(申込締切:11 月 26 日) ・現地調査日時: ①平成 30 年 11 月 28 日 14 時 00 分～ ②平成 30 年 12 月 5 日 14 時 00 分～ なお、1 社 2 名迄とし人数に偏りがある場合は変更調整を依頼する場合 がある。
5	仕様書「8.7 撤去、廃棄」 広域認定制度にて廃棄を実施しても問題ないでしょうか。	広域認定制度の対象廃棄物で認定されている業者による廃棄で、マニ フェストの提出があれば問題はない。
6	仕様書「11.規格」 消防法の規格に準拠していること、と記載がありますが、火災予防 条例適合品で問題ないでしょうか。	横浜市の火災予防条例適合品であれば問題はない。

7	<p>その他 既存 UPS 仕様書・図面等の開示は可能でしょうか。</p>	<p>回答「番号 4」の現地調査時に希望者に対し開示することとする。</p>
8	<p>仕様書「7.装置の構成」 既設同様の品質を保つために、保守とノイズ等の不具合防止の観点から、UPS 本体とは別に保守バイパス回路と絶縁変圧器を内蔵した入出力盤を含める構成が必要と考えますが、その認識で問題ございませんでしょうか。 保守バイパス回路が無い場合は、負荷を停止することなく UPS 装置の一部点検、及び万一の不具合時の盤交換を行うことができないため、保守バイパス回路が必要と考えます。 絶縁変圧器が無い場合は、UPS の設置電流にて故障を誤検出する可能性があるため、絶縁変圧器を設置する必要があると考えます。</p>	<p>その認識で問題はない。</p>
9	<p>仕様書「8.5.11」 本件更新対象である UPS 分電盤に接続されているコンセント配線について、UPS 更新後、万が一新規設置の分電盤から各サーバラックにケーブルが直接届かなくなった場合、新規配線する必要がありますでしょうか。</p>	<p>新規配線もしくは延長(安全な形式で)対応を必要とする。</p>
10	<p>仕様書「8.5.8」 UPS 盤設置場所の床荷重負荷分散(建物の耐荷重 500kg/m²)について、積算及び架台作成するために必要な下記についてご回答いただけますでしょうか。 構造設計に確認することとありますが、貴研究所が指定する設計事務所様に確認する場合、施工方法について入札前にお打合せもしくはご指示していただくことは可能ですか。 また、貴研究所指定以外の設計事務所に依頼する場合、入札前に設計に係る資料(梁の位置、梁の大きさ、スラブの厚み等)を開示していただけますでしょうか。</p>	<p>入札前の打合せ、資料の開示は予定していない。 なお、契約締結後に「機密保持の誓約書」を提出した受注者に対して資料を開示することは可能である。</p>

平成30年 11月 日

FAX : 045-503-9170

国立研究開発法人理化学研究所 御中
(担当：横浜事業所 研究支援部契約課 藤田)
18-25-21-00140204

現地調査参加申込書

件名： ネットワーク・サーバ機器用無停電電源装置更新

- ・現場調査日時： ①平成30年 11月 28日(水) 14時 00分～
②平成30年 12月 5日(水) 14時 00分～
- ・集合場所：国立研究開発法人 理化学研究所 横浜キャンパス 交流棟 1階ロビー
- ・現地調査参加申込書提出期限：平成30年 11月26日 12時00分
- ・その他：本申込書に必要事項を記入の上、提出期限までにFAXまたは郵送願います。

貴研究所における上記現地調査に参加を予定しておりますので、次のとおり申込みます。

【担当者連絡先】

[住所] 〒

[会社名]

[部署名]

[連絡先] (TEL)

(FAX)

[担当者名]

[E-mail]

[参加希望日時] ※希望開催日の()に○印を記載して下さい。

() ①平成30年 11月 28日(水) 14時 00分～

() ②平成30年 12月 5日(水) 14時 00分～

[参加予定人数] () 人

※1社2名迄とさせていただきますので、ご了承ください。

以上