

2021年11月24日

関係各社 御中

国立研究開発法人理化学研究所
契約担当役
契約業務部長 星野 聡
[公印省略]

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当研究所調達案件「ネットワークフロー可視化システム」の仕様書に関して、受理しました質問事項等について、別紙の通り回答しますので、ご査収ください。

敬具

質問	回答
<p>(1) 機器入れ替え作業時間につきましては借用（既存機器の停止を行い、入れ替えを実施）させていただくことは可能でしょうか。</p> <p>また、作業は平日日勤帯で実施させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>既存機器の入れ替えおよび平日日勤帯の作業で構いません。ただし、入れ替え時には、予め導入機器のすべての設定・配線を完了しておく等、可能な限り停止時間を短くするよう工夫をお願いいたします。</p>
<p>(2) ラックマウントが必要な場合、ラック螺子はお客様にてご準備いただく認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>既存機器で使用されている螺子をお使いください。</p>
<p>(3) 納品物につきまして、導入・構築作業に伴う作業報告書とは、具体的にどのようなものを想定されておりますでしょうか。</p>	<p>導入構築時に何を実施したのか(パラメータ設定も含む)を報告してください。</p>
<p>(4) 「7. 2.3. 本システムが必要とするケーブル類は本システムに含む。」と記載がございますが、ケーブル類は入札者が提供するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>