

## 『2024年度 高性能計算機システム向けラック用PDU一式』 仕様書等に対する質問・回答

	仕様書	質問内容	回答
1	2ページ 3	<p>貴所公告仕様書に 3. 納入場所 兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-26 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究センター計算機棟1階計算機室 とありますが、検収条件は員数確認のみであり、開梱設置設定等の作業は無しという認識でよろしいでしょうか。</p>	ご認識の通りになります。
2	3ページ 7	<p>貴所公告仕様書の 7 ラック用 PDU機器 1個あたりの詳細仕様 の部分はPDU本体の要求仕様のみが記載されておりますが、制御用ソフトウェアなどのオプション製品・部品等は一切不要との認識でよろしいでしょうか。</p>	機器本体のWEBインターフェイスがあれば、制御ソフトウェア等のオプション製品・部品等は不要です。
3	3ページ 8	<p>貴所公告仕様書に 8 保証 8.1 導入後1年以内の物理的な故障が発生した場合は、可及的速やかに無償で修理あるいは交換を行うこと。 8.2 機器の修理が必要な場合は、センドバックによる修理を想定すること。 とありますが、故障した製品を取り外していただいたものを弊社でお預かりし、メーカーでの修理交換を実施後、修理交換完了品をお届けする(現状渡し)保証という認識でよろしいでしょうか。</p>	現状渡し保証の認識で問題ございません。

以上